



Утверждаю:  
Директор МОАУ «СОШ №18»  
И.В.Сергеева

### Отчёт об исполнении предписания Пожнадзора.

Наименование организации	Номер и дата предписания Пожнадзора	Выявленные нарушения норм и требований пожарной безопасности (по предписаниям)	Срок устранения	Отметка о выполнении замечаний	Планируемые сроки устранения нарушений	Примечание (причины невыполнения, принятые или предполагаемые меры)
МОАУ «СОШ №18»	№ 411/1 31.05.2023	Не обеспечена исправность приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей лестничных клеток (данное нарушение допущено по всему зданию)	28.08.2024г	Выполнено 08.12.2023г		

исполнитель:

Карпова Т.Г. тел.26-94-32